



Kungsgatan 10
641 30 Katrineholm
Tel. 0150-487 300, fax. 540 01

Luftflödesprotokoll

Mätdatum:
2026-02-20
Utfört av:
AA

Objekt: Guldsmeden 1
Adress: Mimers Väg 2

Arbetsnr: 9295

rum	Mätställe	Beräknad tilluft l/s	Uppmätt tilluft l/s	Beräknad Frånluft l/s	Uppmätt Frånluft l/s	kägla	anmärkning
2A							
1001	Badrum			16	16		
	Vardagsrum	8	7				
	Sovrum	8	7				
1002	Badrum			16	15		
	Vardagsrum	8	7				
	Sovrum	8	7				
1101	Badrum			16	15		
	Vardagsrum	8	8				
	Sovrum	8	8				
1102	Badrum			16	15		
	Vardagsrum	8	7				
	Sovrum	8	8				
2B							
1001	Badrum			16	16		
	Vardagsrum	8	8				
	Sovrum	8	8				
1002	Badrum			16	17		
	Vardagsrum	8	7				
	Sovrum	8	7				
1101	Badrum			16	15		
	Vardagsrum	8	7				
	Sovrum	8	8				
1102	Badrum			16	15		
	Vardagsrum	8	8				
	Sovrum	8	8				
Summa		128	120	128	124		