



- FÖRKLARING**
- GENOMLYST ARMATUR
  - EFTERLYSANDE SKYLTY
  - UTRYMNINGSKYLTY MED HANDIKAPSSYMBOL
  - SÄKER UTRYMNINGSPLATS
  - XYZ DÖRR-/FÖNSTERKLASS
  - X=Brandteknisk klass
    - 0. Inga krav
    - Y=Fri bredd
      - 0. Inga krav
      - 1. 800 mm
      - 2. 1200 mm
    - Z=Öppningsbeslag:
      - 0. Inga krav
      - 1. Öppningsbar utan nyckel t.ex. trycke och vred
      - 2. Öppningsbar med enhandsfättning
      - 3. Panikutfrymningsbeslag SS-EN1125
  - HANDBRANDSLÄCKARE
    - X = TYP Y = STÖRLEK
    - (S=SKUM, P=PULVER, K=KOLDIOXID)
  - UP UTRYMNINGSPLAN

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
<b>RELATIONSHANDLING</b>				
<b>GYM</b>				
SKOKLOSTER 11:2, HÄBO KOMMUN				
		Fire AB Hamnplan 11, 753 19 UPPSALA Telefon: 018-18 58 00 info@fireab.se   www.fireab.se		
A	---	018-00 00 00		
<del>B</del>	Fire AB	018-18 58 00		
UPPDRAG NR 17-617		RITAD AV DN		HANDLAGGARE D. NEUMANN
DATUM 2018-06-20		UPPDRAGSANSVARIG D. NEUMANN		
<b>Verksamhetsanpassning</b>				
Plan 1 (markplan) Brandskyddsritning				
SKALA A1:1:50 A3:1:100	NUMMER B-99.1-10			T.BET.

