Ventgruppen Skaraborg
Funktionskontroll

Protokoll

Obligatorisk ventilationskontroll

T-Flex

Utskriftsdatum	Diarienummer	Nästa besiktning senast
2025-03-19	**2-913,01**	**2031-02-10**

Utfärdare

Ventgruppen Skaraborg AB

Fabriksgatan 4
543 50 Tibro

Adressat

FHW Fasthighet Boråsvägen AB

Industrigatan 4A, 7 tr
11246 Stockholm

Byggnad

Fastighetsbeteckning	Regnr.	Beskrivning	Antal lgh./lokaler
Smörtinan 6		Hyreshus	1
Byggnadens adress			
Boråsvägen 55 A-D, 44734 Vårgårda			

Ägare	**Driftansvarig**
FHW Fasthighet Boråsvägen AB Industrigatan 4A, 7 tr 11246, Stockholm	Patrik Forsell Tel: 072-713 36 46

Besiktigat system

Systembeteckning	Systemtyp (S/F/FT/FTX)	Besiktningstyp	Ordningsnr.
FF1	F	Ombesiktning	1
Fabrikat	**Placering**	**Betjänar**	**Installationsår**
Fläktwoods	Bakom kryddhylla	Lgh 55A	2006
Flöde börvärde			
Drifttider Helfart	**Drifttider Halvfart**	**kW Frånluft**	**kW Tilluft**
24h		0,1 Kw	-
Utlåtande för systemet [X] **Godkänd** [ ] **Ej godkänd**			Totalflöde -/21 L/s

Övrig information

Besiktningsman	Certnr.	Cert.organ	
Hampus Frandsen	C003532	RISE	
Behörighet	**Besiktningsdatum**	**Nästa besiktning**	**Ombesiktningsdatum**
N	2025-03-19	2031-02-10	
Underskrift sakkunnig			
Hampus Frandsen			

Ventgruppen Skaraborg

Funktionskontroll
Utlåtande av genomförd OVK-besiktning

Pos	Komponent
1	**Dokumentation**
1,1	Ritningar
1,2	Driftinstruktion
2	**Kanalsystem**
2,1	Luftintag
2,2	Aggregatanslutn
2,3	Täthet kanaler
2,4	Smuts i kanal
2,5	Kortslutning Uteluft/Avluft
2,6	Avluftöppning
3	**Fläktrum/Vind**
3,1	Åtkomlighet
3,2	Belysning
3,3	Avlopp
4	**Fläktaggregat**
4,1	Ljud/vibrationer
4,2	Frontluckor
4,3	Filter
4,4	Fläktar
4,5	Transmission
4,6	Återluft, VVX funk.
4,7	Spjäll, Försmutsn.
4,8	Dränering, kyla
4,9	Värmare, fuktare
5	**Styr och Regler**
5,1	Manöver
5,2	Styrning
5,3	Brand
5,4	Reglering
5,5	Larm
5,6	Indikering
5,7	Inställningsvärden
6	**Lägenhet/Lokal**
6,1	Uteluftdon
6,2	Ersättningsluft
6,3	Överluft
6,4	Tilluftdon
6,5	Frånluftdon
6,6	Spiskåpa
6,7	Spisfläkt
6,8	Verksamhet
7	**Provningar**
7,1	Totalluftflöde
7,2	Delluftflöde
7,3	Tilluftstemp
7,4	Verkgrad VVX
7,5	Relativ fuktighet
7,6	Ljudnivå
8	**Övrigt**
8,1	Fuktskador
8,2	Övriga iaktag
8,3	Brukarsynpunkt

Besiktningsutlåtande

2-913,01

☒ **Godkänd** ☐ **Ej godkänd** **Nästa besiktning senast 2031-02-10**

Besiktningsman	Tel nr	Underskrift sakkunnig
Hampus Frandsen	072-253 97 83	Hampus Frandsen
Cert.organ	**Certnr.**	**Behörighet**
RISE	C003532	N
Besiktningsdatum	**Nästa besiktning**	**Ombesiktningsdatum**
2025-03-19	2031-02-10	

Ägare & Fastighet

Namn	Tel nr	
FHW Fasthighet Boråsvägen AB	072-713 36 46	
Fastighetsbeteckning	**Byggår**	**Ombyggnadsår**
Smörtinan 6	2006	
Byggnadens adress		
Boråsvägen 55 A-D, 44734 Vårgårda		

Driftansvarig

Driftansvarig	Tel nr	E-post
Patrik Forsell	072-713 36 46	

Besiktigat system

Systembeteckning	Systemtyp (S/F/FT/FTX)	Fabrikat
FF1	F	Fläktwoods
Placering	**Betjänar**	**Antal lgh./lokaler**
Bakom kryddhylla	Lgh 55A	1
Flöde börvärde		
kW Frånluft / 0,1 Kw	**kW Tilluft** / -	**Drifttider Helfart** / 24h	**Drifttider Halvfart**
Totalflöde		
-/21 L/s		

Anmärkningar

Pos	Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.	Bedömn.

Ventgruppen Skaraborg AB
Fabriksgatan 4
543 50 Tibro

Tel: 0771-57 50 00
info@ventgruppen.se

Hemsida: ventgruppen.se
Org.nr: 556542-7381
Innehar F-skattebevis

Ventgruppen Skaraborg
Funktionskontroll

Protokoll

Obligatorisk ventilationskontroll

T-Flex

Utskriftsdatum	Diarienummer	Nästa besiktning senast
2025-03-19	**2-913,02**	**2031-02-10**

Utfärdare

Ventgruppen Skaraborg AB

Fabriksgatan 4
543 50 Tibro

Adressat

FHW Fasthighet Boråsvägen AB

Industrigatan 4A, 7 tr
11246 Stockholm

Byggnad

Fastighetsbeteckning	Regnr.	Beskrivning	Antal lgh./lokaler
Smörtinan 6		Hyreshus	1
Byggnadens adress			
Boråsvägen 55 A-D, 44734 Vårgårda			

Ägare	**Driftansvarig**
FHW Fasthighet Boråsvägen AB Industrigatan 4A, 7 tr 11246, Stockholm	Patrik Forsell Tel: 072-713 36 46

Besiktigat system

Systembeteckning	Systemtyp (S/F/FT/FTX)	Besiktningstyp	Ordningsnr.
FF2	F	Ombesiktning	2
Fabrikat	Placering	Betjänar	Installationsår
Fläktwoods	Bakom kryddhylla	Lgh 55B	2006
Flöde börvärde			
Drifttider Helfart	Drifttider Halvfart	kW Frånluft	kW Tilluft
24h		0,1 Kw	-
Utlåtande för systemet			Totalflöde
[X] **Godkänd** [ ] **Ej godkänd**			-/20 L/s

Övrig information

Besiktningsman	Certnr.	Cert.organ	
Hampus Frandsen	C003532	RISE	
Behörighet	Besiktningsdatum	Nästa besiktning	Ombesiktningsdatum
N	2025-03-19	2031-02-10	
Underskrift sakkunnig			
Hampus Frandsen			

Ventgruppen Skaraborg AB
Fabriksgatan 4, Tibro
Hemsida: ventgruppen.se
Org.nr: 556542-7381

Tel: 0771-57 50 00
E-post: info@ventgruppen.se
Innehar F-skattebevis

Medlem av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Ventgruppen Skaraborg

Funktionskontroll
Utlåtande av genomförd OVK-besiktning

Pos	Komponent
1	**Dokumentation**
1,1	Ritningar
1,2	Driftinstruktion
2	**Kanalsystem**
2,1	Luftintag
2,2	Aggregatanslutn
2,3	Täthet kanaler
2,4	Smuts i kanal
2,5	Kortslutning Uteluft/Avluft
2,6	Avluftöppning
3	**Fläktrum/Vind**
3,1	Åtkomlighet
3,2	Belysning
3,3	Avlopp
4	**Fläktaggregat**
4,1	Ljud/vibrationer
4,2	Frontluckor
4,3	Filter
4,4	Fläktar
4,5	Transmission
4,6	Återluft, VVX funk.
4,7	Spjäll, Försmutsn.
4,8	Dränering, kyla
4,9	Värmare, fuktare
5	**Styr och Regler**
5,1	Manöver
5,2	Styrning
5,3	Brand
5,4	Reglering
5,5	Larm
5,6	Indikering
5,7	Inställningsvärden
6	**Lägenhet/Lokal**
6,1	Uteluftdon
6,2	Ersättningsluft
6,3	Överluft
6,4	Tilluftdon
6,5	Frånluftdon
6,6	Spiskåpa
6,7	Spisfläkt
6,8	Verksamhet
7	**Provningar**
7,1	Totalluftflöde
7,2	Delluftflöde
7,3	Tilluftstemp
7,4	Verkgrad VVX
7,5	Relativ fuktighet
7,6	Ljudnivå
8	**Övrigt**
8,1	Fuktskador
8,2	Övriga iaktag
8,3	Brukarsynpunkt

Besiktningsutlåtande 2-913,02

☒ **Godkänd** ☐ **Ej godkänd** **Nästa besiktning senast 2031-02-10**

Besiktningsman	Tel nr	Underskrift sakkunnig
Hampus Frandsen	072-253 97 83	Hampus Frandsen
Cert.organ	**Certnr.**	**Behörighet**
RISE	C003532	N
Besiktningsdatum	**Nästa besiktning**	**Ombesiktningsdatum**
2025-03-19	2031-02-10	

Ägare & Fastighet

Namn	Tel nr	
FHW Fasthighet Boråsvägen AB	072-713 36 46	
Fastighetsbeteckning	**Byggår**	**Ombyggnadsår**
Smörtinan 6	2006	
Byggnadens adress		
Boråsvägen 55 A-D, 44734 Vårgårda		

Driftansvarig

Driftansvarig	Tel nr	E-post
Patrik Forsell	072-713 36 46	

Besiktigat system

Systembeteckning	Systemtyp (S/F/FT/FTX)	Fabrikat
FF2	F	Fläktwoods
Placering	**Betjänar**	**Antal lgh./lokaler**
Bakom kryddhylla	Lgh 55B	1
Flöde börvärde		

kW Frånluft	kW Tilluft	Drifttider Helfart	Drifttider Halvfart
0,1 Kw	-	24h	
Totalflöde			
-/20 L/s			

Anmärkningar

Pos	Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.	Bedömn.

Ventgruppen Skaraborg AB
Fabriksgatan 4
543 50 Tibro

Tel: 0771-57 50 00
info@ventgruppen.se

Hemsida: ventgruppen.se
Org.nr: 556542-7381
Innehar F-skattebevis

Ventgruppen Skaraborg
Funktionskontroll

Protokoll

Obligatorisk ventilationskontroll

T-Flex

Utskriftsdatum	Diarienummer	Nästa besiktning senast
2025-03-19	**2-913,03**	**2031-02-10**

Utfärdare

Ventgruppen Skaraborg AB

Fabriksgatan 4
543 50 Tibro

Adressat

FHW Fasthighet Boråsvägen AB

Industrigatan 4A, 7 tr
11246 Stockholm

Byggnad

Fastighetsbeteckning	Regnr.	Beskrivning	Antal lgh./lokaler
Smörtinan 6		Hyreshus	1
Byggnadens adress: Boråsvägen 55 A-D, 44734 Vårgårda			

Ägare	**Driftansvarig**
FHW Fasthighet Boråsvägen AB Industrigatan 4A, 7 tr 11246, Stockholm	Patrik Forsell Tel: 072-713 36 46

Besiktigat system

Systembeteckning	Systemtyp (S/F/FT/FTX)	Besiktningstyp	Ordningsnr.
FF3	F	Återkommande	3
Fabrikat	**Placering**	**Betjänar**	**Installationsår**
Fläktwoods	Bakom kryddhylla	Lgh 55C	2006
Flöde börvärde			
Drifttider Helfart	**Drifttider Halvfart**	**kW Frånluft**	**kW Tilluft**
24h		0,1 Kw	-
Utlåtande för systemet [X] **Godkänd** [ ] **Ej godkänd**			Totalflöde -/33 L/s

Övrig information

Besiktningsman	Certnr.	Cert.organ	
Hampus Frandsen	C003532	RISE	
Behörighet	**Besiktningsdatum**	**Nästa besiktning**	**Ombesiktningsdatum**
N	2025-03-19	2031-02-10	
Underskrift sakkunnig Hampus Frandsen			

Ventgruppen Skaraborg AB
Fabriksgatan 4, Tibro
Hemsida: ventgruppen.se
Org.nr: 556542-7381

Tel: 0771-57 50 00
E-post: info@ventgruppen.se
Innehar F-skattebevis

Medlem av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Ventgruppen Skaraborg

Funktionskontroll
Utlåtande av genomförd OVK-besiktning

Pos	Komponent
1	**Dokumentation**
1,1	Ritningar
1,2	Driftinstruktion
2	**Kanalsystem**
2,1	Luftintag
2,2	Aggregatanslutn
2,3	Täthet kanaler
2,4	Smuts i kanal
2,5	Kortslutning Uteluft/Avluft
2,6	Avluftöppning
3	**Fläktrum/Vind**
3,1	Åtkomlighet
3,2	Belysning
3,3	Avlopp
4	**Fläktaggregat**
4,1	Ljud/vibrationer
4,2	Frontluckor
4,3	Filter
4,4	Fläktar
4,5	Transmission
4,6	Återluft, VVX funk.
4,7	Spjäll, Försmutsn.
4,8	Dränering, kyla
4,9	Värmare, fuktare
5	**Styr och Regler**
5,1	Manöver
5,2	Styrning
5,3	Brand
5,4	Reglering
5,5	Larm
5,6	Indikering
5,7	Inställningsvärden
6	**Lägenhet/Lokal**
6,1	Uteluftdon
6,2	Ersättningsluft
6,3	Överluft
6,4	Tilluftdon
6,5	Frånluftdon
6,6	Spiskåpa
6,7	Spisfläkt
6,8	Verksamhet
7	**Provningar**
7,1	Totalluftflöde
7,2	Delluftflöde
7,3	Tilluftstemp
7,4	Verkgrad VVX
7,5	Relativ fuktighet
7,6	Ljudnivå
8	**Övrigt**
8,1	Fuktskador
8,2	Övriga iaktag
8,3	Brukarsynpunkt

Besiktningsutlåtande 2-913,03

☒ **Godkänd** ☐ **Ej godkänd** **Nästa besiktning senast 2031-02-10**

Besiktningsman	Tel nr	Underskrift sakkunnig
Hampus Frandsen	072-253 97 83	Hampus Frandsen
Cert.organ	**Certnr.**	**Behörighet**
RISE	C003532	N
Besiktningsdatum	**Nästa besiktning**	**Ombesiktningsdatum**
2025-03-19	2031-02-10	

Ägare & Fastighet

Namn	Tel nr	
FHW Fasthighet Boråsvägen AB	072-713 36 46	
Fastighetsbeteckning	**Byggår**	**Ombyggnadsår**
Smörtinan 6	2006	
Byggnadens adress		
Boråsvägen 55 A-D, 44734 Vårgårda		

Driftansvarig

Driftansvarig	Tel nr	E-post
Patrik Forsell	072-713 36 46	

Besiktigat system

Systembeteckning	Systemtyp (S/F/FT/FTX)	Fabrikat
FF3	F	Fläktwoods
Placering	**Betjänar**	**Antal lgh./lokaler**
Bakom kryddhylla	Lgh 55C	1
Flöde börvärde		
kW Frånluft / 0,1 Kw	**kW Tilluft** / -	**Drifttider Helfart** / 24h	**Drifttider Halvfart**
Totalflöde		
-/33 L/s		

Anmärkningar

Pos	Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.	Bedömn.

Ventgruppen Skaraborg AB
Fabriksgatan 4
543 50 Tibro

Tel: 0771-57 50 00
info@ventgruppen.se

Hemsida: ventgruppen.se
Org.nr: 556542-7381
Innehar F-skattebevis

Ventgruppen Skaraborg
Funktionskontroll

Protokoll

Obligatorisk ventilationskontroll

T-Flex

Utskriftsdatum	Diarienummer	Nästa besiktning senast
2025-03-19	**2-913,04**	**2031-02-10**

Utfärdare

Ventgruppen Skaraborg AB

Fabriksgatan 4
543 50 Tibro

Adressat

FHW Fasthighet Boråsvägen AB

Industrigatan 4A, 7 tr
11246 Stockholm

Byggnad

Fastighetsbeteckning	Regnr.	Beskrivning	Antal lgh./lokaler
Smörtinan 6		Hyreshus	1
Byggnadens adress			
Boråsvägen 55 A-D, 44734 Vårgårda			

Ägare	**Driftansvarig**
FHW Fasthighet Boråsvägen AB Industrigatan 4A, 7 tr 11246, Stockholm	Patrik Forsell Tel: 072-713 36 46

Besiktigat system

Systembeteckning	Systemtyp (S/F/FT/FTX)	Besiktningstyp	Ordningsnr.
FF4	F	Ombesiktning	4
Fabrikat	Placering	Betjänar	Installationsår
Fläktwoods	Bakom kryddhylla	Lgh 55D	2006
Flöde börvärde			
Drifttider Helfart	Drifttider Halvfart	kW Frånluft	kW Tilluft
24h		0,1 Kw	-
Utlåtande för systemet			Totalflöde
[X] **Godkänd** [ ] **Ej godkänd**			-/16 L/s

Övrig information

Besiktningsman	Certnr.	Cert.organ	
Hampus Frandsen	C003532	RISE	
Behörighet	Besiktningsdatum	Nästa besiktning	Ombesiktningsdatum
N	2025-03-19	2031-02-10	
Underskrift sakkunnig			
Hampus Frandsen			

Ventgruppen Skaraborg AB
Fabriksgatan 4, Tibro
Hemsida: ventgruppen.se
Org.nr: 556542-7381

Tel: 0771-57 50 00
E-post: info@ventgruppen.se
Innehar F-skattebevis

Medlem av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Ventgruppen Skaraborg

Funktionskontroll
Utlåtande av genomförd OVK-besiktning

Pos	Komponent
1	**Dokumentation**
1,1	Ritningar
1,2	Driftinstruktion
2	**Kanalsystem**
2,1	Luftintag
2,2	Aggregatanslutn
2,3	Täthet kanaler
2,4	Smuts i kanal
2,5	Kortslutning Uteluft/Avluft
2,6	Avluftöppning
3	**Fläktrum/Vind**
3,1	Åtkomlighet
3,2	Belysning
3,3	Avlopp
4	**Fläktaggregat**
4,1	Ljud/vibrationer
4,2	Frontluckor
4,3	Filter
4,4	Fläktar
4,5	Transmission
4,6	Återluft, VVX funk.
4,7	Spjäll, Försmutsn.
4,8	Dränering, kyla
4,9	Värmare, fuktare
5	**Styr och Regler**
5,1	Manöver
5,2	Styrning
5,3	Brand
5,4	Reglering
5,5	Larm
5,6	Indikering
5,7	Inställningsvärden
6	**Lägenhet/Lokal**
6,1	Uteluftdon
6,2	Ersättningsluft
6,3	Överluft
6,4	Tilluftdon
6,5	Frånluftdon
6,6	Spiskåpa
6,7	Spisfläkt
6,8	Verksamhet
7	**Provningar**
7,1	Totalluftflöde
7,2	Delluftflöde
7,3	Tilluftstemp
7,4	Verkgrad VVX
7,5	Relativ fuktighet
7,6	Ljudnivå
8	**Övrigt**
8,1	Fuktskador
8,2	Övriga iaktag
8,3	Brukarsynpunkt

Besiktningsutlåtande

2-913,04

☒ **Godkänd** ☐ **Ej godkänd** **Nästa besiktning senast 2031-02-10**

Besiktningsman	Tel nr	Underskrift sakkunnig
Hampus Frandsen	072-253 97 83	Hampus Frandsen
Cert.organ	**Certnr.**	**Behörighet**
RISE	C003532	N
Besiktningsdatum	**Nästa besiktning**	**Ombesiktningsdatum**
2025-03-19	2031-02-10	

Ägare & Fastighet

Namn	Tel nr	
FHW Fasthighet Boråsvägen AB	072-713 36 46	
Fastighetsbeteckning	**Byggår**	**Ombyggnadsår**
Smörtinan 6	2006	
Byggnadens adress		
Boråsvägen 55 A-D, 44734 Vårgårda		

Driftansvarig

Driftansvarig	Tel nr	E-post
Patrik Forsell	072-713 36 46	

Besiktigat system

Systembeteckning	Systemtyp (S/F/FT/FTX)	Fabrikat
FF4	F	Fläktwoods
Placering	**Betjänar**	**Antal lgh./lokaler**
Bakom kryddhylla	Lgh 55D	1
Flöde börvärde		

kW Frånluft	kW Tilluft	Drifttider Helfart	Drifttider Halvfart
0,1 Kw	-	24h	
Totalflöde			
-/16 L/s			

Anmärkningar

Pos	Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.	Bedömn.

Ventgruppen Skaraborg AB
Fabriksgatan 4
543 50 Tibro

Tel: 0771-57 50 00
info@ventgruppen.se

Hemsida: ventgruppen.se
Org.nr: 556542-7381
Innehar F-skattebevis

Ventgruppen Skaraborg

Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2017:10 - OVK 3

Fastighet: **Smörtinan 6**
Adress: **Boråsvägen 55 A-D, Vårgårda**
Byggnad: **Hyreshus**

System	Betjänar	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: FF1	Lgh 55A	2025-03-19	Godkänd	2031-02-10
2: FF2	Lgh 55B	2025-03-19	Godkänd	2031-02-10
3: FF3	Lgh 55C	2025-03-19	Godkänd	2031-02-10
4: FF4	Lgh 55D	2025-03-19	Godkänd	2031-02-10

Besiktningsman: Hampus Frandsen
Behörighet: N
Företag: Ventgruppen Skaraborg AB
Adress: Fabriksgatan 4, Tibro

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd



Underskrift, Hampus Frandsen