

Energifördelning Getinge

	BVP	LLVP	VV-BVP	VS-Elpan	Fläktar	Belysning	Pumpar	Kyla AC	Maskiner	YB	Hushåll	Summa El
Zon1 Rec	4 758			1 429	2 996	2 429	325	5 375	10 426	781		28 519
Zon2 Kontor	3 005	800	1 858	209	1 230	993	3 241	1 851	4 212			17 399
Zon3 Lunch	2 188				173	430			866			3 657
Zon4 Lgh	1 729				175						1 750	3 654
												0
												0
												0
Summa	11 680	800	1 858	1 638	4 574	3 852	3 566	7 226	15 504	781	1 750	53 229
												36 580
Värden i Energifördelning har tagits från i BV2, simulerade zoner.												51 479

Verksel	19356
Hushåll	1 750
Fastigh	8 921

Vattenförbr**	240	m3/år
---------------	-----	-------

Atemp	373	m2
Nyckeltal Total	142,7	kWh/m2

Verklig elförbrukn kWh, Byggnad 1-2

	2018	Normår
Jan	5365	5 693
Feb	6298	6 053
Mar	6261	5 785
Apr	3665	3 749
Maj	3342	3 757
Jun	3125	3 125
Jul	3397	3 397
Aug	3236	3 236
Sep	3114	3 123
Okt	3980	4 166
Nov	3921	4 009
17-dec	5040	5 386
Summa	50744	51479

3100 kWh/mån Korr ej, verks