

Peters Mark & Byggservice Telefon: 070-559 29 83 Org.nr: 7003302416	Besiktningsutlåtande funktions- kontroll av ventilationssystem	Besiktningsdatum 2025-05-07
Godkänd		

Fastighetsbeteckning Kaplanen 6			
Populärnamn Kaplanen		Verksamhet Lgh	
Adress Ydrevägen 1, Trädgårdsgatan 2		Ventilationstyp (S,F,FT,FTX) S, F	Systembeteckning S,FF
Byggår	Ombyggnadsår	Tidigare besiktning	Nästa besiktning 2031-05-07

Fastighetsägare Ängsholms Fastighetsservice AB		Adress Ängsholmen 2 56391 Gränna		Telefon 070-4930892
1=Påpekande 2=Bör åtgärdas 3=Skall åtgärdas Anmärkning		Bedöm- ning		
Paxfläkt bör bytas ut se protokoll		1		

Dagens väderlek
+12 grader mulet lätt vind

Mätinstrument
Swema Flow 236

Kalibrerat datum
2024-10-21

Allmänt omdöme, kommentarer

Besiktningsman	Behörighetsnummer
Peter Lundgren	C002094
Besiktningsmannens underskrift	
	

Peters
Mark & Byggservice

Telefon: 070-559 29 83

Org.nr: 7003302416

MÄTPROTOKOLL VENTILATION

Flöde ~~m³/h~~
l/s

Fastighet	Kaplanen 6
Byggnad	Lgh
Datum	2025-05-07
Populärnamn	Kaplanen

T/F	Rum	Flöde	Börvärde	Anmärkning
	Ydrevägen 1			
	Lgh 1001			
F	Wc / bad	5		S
F	Kök			OK
	Lgh 1002			
F	Wc / bad	11		Paxfläkt
F	Kök			OK
	Lgh 1003			
F	Wc / bad	9		Paxfläkt Bör bytas
F	Kök			OK
	Lgh 1004			
F	Wc / bad	9		Paxfläkt
F	Kök			OK
	Lgh 1008			
F	Wc / bad	4		S
F	Kök			Byt Filter
F	Tvättstuga			Paxfläkt ur funk
	Lgh 1009			
F	Wc / bad	12		
F	Kök			OK
	Trädgårdsgatan 28			
	Lgh 1005			
F	Wc / bad	7		Paxfläkt
F	Kök			OK
	Lgh 1006			
F	Wc / bad	10		Paxfläkt
F	Kök			OK
	Lgh 1007			
F	Wc	4		S
F	Wc / bad	5		S
F	Kök			OK

T = Tilluft, F = Frånluft

Instrument

Swema Flow 236