

Utskriftsdatum
2023-08-29Diarienummer
1-416,01Nästa besiktning senast
2026-08-22Utfärdare
Friskahusgruppen
Björkhagsvägen 3
811 94 SandvikenAdressat
AB Stora Tunabyggen
Box 308
78124 Borlänge

Byggnad

Fastighetsbeteckning Heimer 8	Regnr. 9114	Beskrivning Kontorslokal	Antal lgh./lokaler
Byggnadens adress Dalagatan 8, 784 33 Borlänge			

Ägare AB Stora Tunabyggen Box 308 78124, Borlänge	Driftansvarig Jan Löfkvist Tel: 070-3744978 E-post: jan.lofkvist@tunabyggen.se
---	--

Besiktigat system

Systembeteckning LA01	Systemtyp (S/F/FT/FTX) FTX	Besiktningstyp Återkommande	Ordningsnr. 1
Fabrikat	Placering Källare	Betjäna Hela byggnaden	Installationsår 2013
Flöde börvärde			
Drifttider Helfart	Drifttider Halvfart	kW Frånluft	kW Tilluft
Utlåtande för systemet <input checked="" type="checkbox"/> Godkänd <input type="checkbox"/> Ej godkänd			Totalflöde 340-765 l/s

Övrig information

Forceringsmöjlighet finns i konferens/mötesrum.

Besiktningssman Johnny Andersson	Certnr. 10129	Cert.organ SWEDCERT	
Behörighet K	Besiktningdatum 2023-08-22	Nästa besiktning 2026-08-22	Ombesiktningdatum
Underskrift sakkunnig			

Byggnad & Anläggning

Regnr. 9114	Fastighetsbeteckning Heimer 8	Byggnadens adress Dalagatan 8, 784 33 Borlänge
Mätdatum 2023-08-22	Systembeteckning LA01	Systemtyp (S/F/FT/FTX) FTX

Övrig information

Forceringsmöjlighet finns i konferens/mötesrum.

Anmärkningar

Mätobjekt/Lghnr	Placering	F/T-luft	Beräknat	Uppmätt	Anmärkning i klartext	Bedömn.	
Entréplan	Kontor	T	40	40			
	Matsal grund	T	30	36			
	Matsal forc	T	145	150			
	Matsal grund	F	65	60			
	Matsal forc	F	180	160			
	Kontor	T	20	20			
	Kontor	F	20	15			
	Kontor	T	20	17			
	Kontor	F	20	19			
	Kontor	F	30	30			
Plan 2	Pausrum	T	20	22			
	Pausrum	F	65	63			
	Möte grund	T	20	18			
	Möte forc	T	80	72			
	Möte grund	F	20	20			
	Möte forc	F	80	77			
	Wc	F	20	21			
	Kontor	T	40	57			

Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2017:10 - OVK 3

Fastighet: **Heimer 8**
Adress: **Dalagatan 8, Borlänge**
Byggnad: **Kontorslokal**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: LA01	Hela byggnaden	2023-08-22	Godkänd	2026-08-22

Besiktningssman: Johnny Andersson
Behörighet: K
Företag: Friskahusgruppen
Adress: Björkhagsvägen 3, Sandviken

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

.....
Underskrift, Johnny Andersson