



INTYG ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

Intygsmottagare
Halmstads Kommun
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Box 153
301 05 HALMSTAD

Kontor
Växjö
010-479 30 00

Vårt uppdrag nr
U159336
Ert ordernr
352

Kund
272351, Halmstads Kommun
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Box 153
301 05 HALMSTAD

Anläggningsnr/Kontaktnamn
Q158944
20024 Kronobränneriet Borgen 15 (hiss)
Sven-Ingvar Petersson
Dragvägen 10
302 38 HALMSTAD

Objektnamn Personhiss	Besiktningdatum 2024-03-04	Utförd av BFS 2011:12 med ändringar	Registreringsnr S435000
Uppställningsplats Trapphus		Platsnr -	Kontrollklass
Tillverkare Motala Hissar AB		Tillverkningsnr 16933	Tillverkningsår 2013
Stötsäkring Alt Hiss AB		Typfästecikning M6000	Inspektör

Resultat

Med brist som inte utgör omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa.

Brister ska åtgärdas inom en månad, kontrolleras vid nästa återkommande besiktning.

Max antal personer 8	Maxlast kg 600	Evalueringsskalan	ÅR, evalueringsskalan	Personer/år kost 2025-03-31
-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------------

Anmärkning/Brister/Noteringar/Fast information *)

Brist

- Regelbunden service ej utförd enligt loggboken. Nödvändig intervall 1 gång om året enligt instruktionsboken.

Notering

- Placera bifogad besiktningsskylt i korgen

Besiktning/intyg visar Kiwa Swedens bedömning av objektet/anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utförs i enlighet med Kiwa Swedens tekniska instruktioner, checklista och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anläggningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionstest av skydd och skyddsanordningar.

*) Noteringar och fast information är uppgifter till kunden och påverkar ej besiktningens resultat.

Kiwa Sweden AB

Utförstidpunkt 2024-03-04	Besiktningens utförare Erik Bondesson	Tel nr 010-479 30 00
------------------------------	--	-------------------------